



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

Łęczyca, dnia 31.05.2019 r.

Do wszystkich Oferentów nr postępowania: IZ. 272.2.2019. PK

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie odwodnienia wokół budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy”

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Wykonanie odwodnienia wokół budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy**”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) poniżej informuję o pytaniu jakie wpłynęło do Zamawiającego w celu wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ oraz o udzielanej na nie odpowiedzi.

1. W związku z chęcią przystąpienia przez Naszą firmę do postępowania zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyników badań geologicznych gdyż z uwagi na możliwą konieczność odwodnienia wykopów na czas robót generuje to dodatkowe nakłady finansowe o których brak informacji w dokumentacji, SIWZ czy przedmiar. W przypadku braku takich badań czy należy uwzględnić konieczność ich wykonania w ofercie oraz czy istnieje możliwość zamówień uzupełniających w przypadku potwierdź konieczność odwodnienia wykopu.

Odp. W odpowiedzi na w/w zapytanie informuję, iż podczas wykonywania robót konserwacyjnych istniejącej studni kanalizacyjnej podczas wykopów na głębokości ponad 2 m nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Jednak nie da się wykluczyć ich wystąpienia podczas wykonywania robót objętych postępowaniem przetargowym przy wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Należy więc w ofercie uwzględnić wszelkie koszty wykonania kompletnego zakresu, w tym również odwodnienie wykopów. Postępowanie ma charakter zlecenia ryczałtowego, więc nie przewiduje się robót uzupełniających dla tego zadania.

STAROSTA
Janusz Mielczarek