




PO.ZUZ.5.421.505.2019.Pł



Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Plac Tadeusza Kościuszki 1
99 – 100 Łęczycza

z prośbą o umieszczenie na stronie BIP-u Urzędu
załączonej informacji na okres 14 dni
od dnia otrzymania

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu, na wniosek Gminy Łęczycza, postępowanie administracyjne mające na celu udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Siedlcu na działce o numerze ewidencyjnym 832 obręb Siedlec, gm. Łęczycza do urządzenia wodnego tj. studni chłonnej z drenażem rozsączającym, w ilości:

$Q_{s,max} = 0,00016 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{d,śr} = 1,86 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{rok,dop} = 605 \text{ m}^3/\text{rok}$

o parametrach:

w warunkach normalnej pracy oczyszczalni:

- BZT₅ do 25 mg O₂/l
- ChZT_{Cr} do 125 mg O₂/l
- zawiesina ogólna do 35 mg/l

w warunkach awarii oczyszczalni (max. 3 dni)

- BZT₅ do 37,5 mg O₂/l
- ChZT_{Cr} do 187,5 mg O₂/l
- zawiesina ogólna do 52,5 mg/l

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym dla Gminy Łęczycza, ul. M. Konopnickiej 14, 99 – 100 Łęczycza. Dotyczy wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych ze szkoły w miejscowości Siedlec gm. Łęczycza do ziemi poprzez studnię chłonną wspomaganą drenażem rozsączającym” w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy Pl. Wojewódzkim 1, adres do korespondencji: PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 27/29 pok. 9, 91 – 420 Łódź, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późniejszymi zmianami) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

- (43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Łódź, ul. Północna 27/29, 91 – 420 Łódź.

Z UP. DYREKTORA
Anita Barańska
Anita Barańska