



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

Łowicz, dnia 04 grudnia 2019r.

WA.ZUZ.5.421.1.342.2019.AG

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz. U. z 2018, poz. 2268 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Tadeusza Kaweckiego – Budowy Telekomunikacji i Gazu Sp. z o.o., z siedzibą 09-500 Gostynin ul. Zamkowa 53, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia gazociągiem średniego ciśnienia DN 315 w rurze osłonowej HDPE 450 pod dnem starego koryta rzeki Bzury km 1+390, na terenie działki o nr ew. 1143 obręb 0001 Łęczycza, gm. Łęczycza, powiat łęczycki, metodą przewiertu sterowanego, o charakterystyce przejścia:

- długość przejścia korytem rzeki – 9,46 m,
- długość przejścia pod działką rzeki – 10,75 m,
- całkowita długość odcinka w rurze osłonowej – min. 22 m,
- rzędna dna rzeki w miejscu przekroczenia – 101,9 m n.p.m.,
- rzędna wierzchu rury osłonowej – 100,4 m n.p.m.,
- rodzaj przekroczenia – przewiert sterowany,
- współrzędne przejścia pod korytem rzeki Bzury:

Lp.	Punkt przejścia	Współrzędna X	Współrzędna Y
1	Nr 1	5770469,3082	6582549,7099
2	Nr 2	5770465,67	6582539,45
3	Nr 3	5770472,93	6582559,94

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurek