



PO.ZUZ.5.421.1125.2020.RM



ROS  
- tabl. odfiltrow

wg rozdzielnika

z prośbą o podanie do publicznej wiadomości

INFORMACJA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) informuję, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek Gminy Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczycy, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na wprowadzaniu do ziemi ścieków bytowych, pochodzących z budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu, poprzez istniejący wylot zlokalizowany na dz. nr ewid. 708; obręb 0001 Błonie, wprowadzający oczyszczone ścieki do ziemnego rowu odpływowego, a następnie do rowu melioracyjnego w km 1+030 jego biegu (dz. nr ewid. 585/1; obręb Błonie), w ilości:

$$Q_{\text{śr. d.}} = 3,28 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{maks}} = 0,00026 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{maxr}} = 1\,455 \text{ m}^3/\text{r}$$

o parametrach, w warunkach normalnej pracy oczyszczalni:

- BZT<sub>5</sub> do 25,0 mg O<sub>2</sub>/l
- ChZT<sub>Cr</sub> do 125,0 mg O<sub>2</sub>/l
- zawiesina ogólna do 35,0 mg/l

o parametrach, w warunkach awarii pracy oczyszczalni:

- BZT<sub>5</sub> do 37,50 mg O<sub>2</sub>/l
- ChZT<sub>Cr</sub> do 187,50 mg O<sub>2</sub>/l
- zawiesina ogólna do 52,50 mg/l.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Zarządzie Zlewni w Sieradzu, w **miejscu**: PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Łodzi, ul. Północna 27/29, I piętro, pokój nr 111, w godzinach 8<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, w terminie 14 dni od daty jego ogłoszenia, **bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu**. Wszelkie informacje w powyższej sprawie można również uzyskać pod numerem tel. 573 901 683 lub adresem e-mail: [renata.michalus@wody.gov.pl](mailto:renata.michalus@wody.gov.pl).

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez tut. organ.

**Adres do korespondencji:** Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

Z UP. DYREKTORA  
*Anita Barańska*  
Anita Barańska

Rozdzielnik:

**Z prośbą o podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania, poprzez jej zamieszczenie na stronie BIP na okres 14 dni od dnia otrzymania**

1. Urząd Gminy w Łęczycy  
ul. M. Konopnickiej 14; 99-100 Łęczycza - z prośbą o pisemne potwierdzenie ogłoszenia informacji
2. Starostwo Powiatowe w Łęczycy  
Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczycza - z prośbą o pisemne potwierdzenie ogłoszenia informacji
3. BIP RZGW w Poznaniu
4. a/a